

Kennzahlen der von der MEGA betriebenen Nahwärmenetze

1. Qualitative Bewertung der Nahwämeversorgung im Jahr 2023

Nahwärmenetz	Netzverlust ¹	EE-Anteil (nach AGFW FW 309)	Primärenergiefaktor ² (nach §22 GEG)	Emissionen (nach §85 GEG)
Waldbeerenberg 1	43 Mwh/a	0%	0,7	292 g CO2 q/kWh
Waldbeerenberg 2	17 Mwh/a	0%	0,7	248 g CO2 q/kWh
Unter den Linden	15 Mwh/a	0%	0,7	230 g CO2 q/kWh
Gesundheitscampus	105 Mwh/a	0%	0,49	214 g CO2 q/kWh
Waldner Wohnungsbau	47 Mwh/a	0%	0,41	327 g CO2 q/kWh
Steffens Wohnungsbau	0 Mwh/a	0%	0,49	209 g CO2 q/kWh
Creative Campus	991 Mwh/a	0%	1,2	353 g CO2 q/kWh

2. Zur Wärmeerzeugung eingesetzte Energieanteile

Nahwärmenetz	Erdgas	Strom	Sonstige	Sonstige
Waldbeerenberg 1	99%	1%	0%	0%
Waldbeerenberg 2	99%	1%	0%	0%
Unter den Linden	99%	1%	0%	0%
Gesundheitscampus	99%	1%	0%	0%
Waldner Wohnungsbau	99%	1%	0%	0%
Steffens Wohnungsbau	99%	1%	0%	0%
Creative Campus	99%	1%	0%	0%

3. Verwendete Primärenergiefaktoren und CO2 äquivalente Emissionen

Energieträger	Primärenergiefaktor (nach §22 GEG)	Emissionen (nach §85 GEG)
Erdgas Heizwert	1,1	240 g CO2 q/kWh
Strom Netzbezug	1,8	560 g CO2 q/kWh
KWK-Verdrängungsstrom	2,8	860 g CO2 q/kWh

- 1) Differenz zwischen der erzeugten Wärmemenge und der in der Kundenanlage genutzten Wärmemenge (Jahresbezug)
 2) Gemäß §22 GEG werden Faktoren die rechnerisch < 0,3 sind unter Berücksichtigung des EE-Anteils angepasst